

Zestawienie montażowe																											
5	nr słupa	wykop	kabel YAKY 4x25mm ²	kabel YAKY 4x35mm ²	folia niebieska	opaski kablowe Oki	rutra AROT DVK 75	Głowiczka termokurczliwa 502KO 16/S	Oslona rurowa BE 50	Ramka do mocowania rury FR	Taśma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37	Uchwyt SO 79.5 dystansowy	Zacisk odgałępy AL. 35-50	końcówka kablowa Al 25mm ²	końcówka kablowa Al 35mm ²	słup oświetleniowy ELMONTER SRN 7/1/1	oprawa VOLTANA 43W	tabliczka bezpiecznikowa TB1	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO1 wg. rys E-2	zegar astronomiczny	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 16A	zabezpieczenie S301C 6A	wkładka bezpiecznikowa WTN 00/gG 20A	przewód YDYp 3x2,5mm ²	bednarka ocynkowana	uziom GALMAR 4,5m
-		m	m	m	m	szt	m	szt	kpl	szt	m	szt	szt	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	kpl	szt	szt	szt	szt	m	kg	kpl.
Projektowana szafka oświetleniowa SO																											
1	istn. słup nr III/5 - proj. szafka SO1	4		17	4	2		1	1	3	16	7	2		4					1	1	1	2	1		3	1
RAZEM		4	0	17	4	2	0	1	1	3	16	7	2	0	4	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	3	1
Projektowana linia kablowa nN 0,4kV																											
1	szafka SO1 - proj. słup nr 1	48	54		48	7	2							8		1	1	1	1						8	38	1
2	proj. słup nr 1 - proj. słup nr 2	56	62		56	8								8		1	1	1	1						8	44	1
RAZEM		104	116	0	104	16	2	0	0	0	0	0	0	16	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	16	82	2
PODSUMOWANIE - Linia kablowa nN 0,4kV																											
RAZEM		108	116	17	108	18	2	1	1	3	16	7	2	16	4	2	2	2	2	1	1	1	2	1	16	85	3