PRZEKRÓJ A - A



PRZEKRÓJ C - C



PRZEKRÓJ B - B



*** Wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm:**

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
odporność na rozdrabnianie:	LA $\leq$ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.

*** Wymagania dla pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm:**

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
odporność na rozdrabnianie:	LA $\leq$ 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia np. granit, gabro, bazalt, melafir itp.

Biuro Inżynieryjno - Techniczne
"K I E R"
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor
Gmina Łubowo
Łubowo 1
62-260 Łubowo

OBIEKT: Budowa drogi gminnej nr 285039P przy WSSE w m. Fałkowo Gmina Łubowo

RYSUNEK: Przekroje normalne. Nr 3

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	VI 2019	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/PWOD/18	VI 2019	
Projektant				
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		VI 2019	

BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ
Drogowa	PB	2019		1: 50	