

WARUNKI TECHNICZNE budowy oświetlenia drogowego

LOKALIZACJA OBIEKTU:

Rybitwy dz. 71 gm. Łubowo

ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI

- Projektowaną budowę oświetlenia drogowego należy realizować na działce nr ew. **71** poprzez zabudowę dwóch słupów z oprawami zasilanymi solarnie.
- Słupy projektować jako stalowe, wysokość zawieszenia opraw 7m i grubości ścianki słupa 4mm
- Na proj. słupach oświetleniowych zabudować oprawę zasilaną solarnie o mocy min. 50W i źródłach światła LED
- Układy pomiarowo – rozliczeniowe - nie dotyczy
- Należy przewidzieć montaż dwóch słupów o rozstawie nie większym niż 45m

UWAGI DODATKOWE

Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.

Data ważności warunków: 3 lata od daty ich wydania.

GMINA ŁUBOWO
62-260 Łubowo 1
REG. 631259459, NIP 784-22-99-291

z up. Wójta Gminy
Marta Kaimus
Inspektor