

**Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
odpowieź na pytanie oferenta**

Dotyczy: przetargu na
**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci
wodociągowej w miejscowościach Lednogóra, Dziekanowice, Moraczewo i
Rybitwy, gm. Łubowo”**

W odpowiedzi na pytania dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami ze zmianami), wyjaśniam, co następuje:

Pytania:

W związku z ogłoszeniem dotyczącym prac budowlanych – zamówienie publiczne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lednogóra, Dziekanowice, Moraczewo i Rybitwy, gm. Łubowo” proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Czy wykonawca będzie musiał wykonać ogrodzenie projektowanej pompowni P1? Proszę o podanie szczegółów dotyczących ogrodzenia (materiał, wysokość itp.)
2. Czy system sterowania pompownią ma być wpięty do istniejącego systemu? Jakiej firmy jest istniejący system monitoringu pompowni w gminie?
3. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej teren wokół przepompowni należy utwardzić za pomocą kostki betonowej o grubości 8 cm. Z kolei wg przedmiaru robót należy zastosować nawierzchnię z płyt drogowych sześciokątnych o grubości 10 cm – płyty ażurowe betonowe. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
4. Jaki jest wymagany przez Zamawiającego stopień zagęszczenia gruntu?
5. Czy zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego?
6. Czy odbioru sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych będzie odbywał się na podstawie wyników inspekcji TV?
7. Czy udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja jest kompletna?
8. Na jakie ciśnienie projektowane są przyłącza, sieci wodociągowe oraz armatura wodociągowa?
9. Proszę o uszczegółowienie wymagań dotyczących hydrantu nadziemnego.
10. Proszę o udostępnienie warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień na podstawie których opracowane zostały projekty.
11. Zgodnie z udostępnionym przedmiarem robót dla zadania polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Rybitwy (dz. nr 2/1 – 2/8) zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat III wynosi 1143 m³. Proszę o potwierdzenie tej ilości.
12. Kto pokrywa koszty badań archeologicznych, o których mowa w pozwoleniu nr 199/2014/C?

Odpowiedzi:

Ad. 1 Wykonawca nie będzie musiał wykonać ogrodzenia projektowanej pompowni P1.

Ad. 2 Tak. Zamawiający posiada system monitoringu firmy Hydrosystem z Poznania.

Ad. 3 Należy zastosować kostkę betonową, 8cm szarą.

Ad. 4 Wymagany stopień zagęszczenia gruntu to 0,98

Ad. 5 Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Ad. 6. Inspekcja TV będzie jednym z elementów odbioru sieci i przyłączy.

Ad. 7. Tak. Dokumentacja jest kompletna.

Ad. 8 Należy przeprowadzić próbę ciśnieniową wg Normy PNB - 10725: 1997.

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania tj. na ciśnienie próbne 1 MPA (również materiały na ciśnienie minimum 1 MPA).

Ad. 9 Hydrant nadziemny Φ 80 mm, PN 16 z podwójnym odcięciem przepływu H = 2450 mm, korpus górny i komora zaworu z żeliwa sferoidalnego kolumna - stal ocynkowana - proponuje się np. wg konstrukcji firmy AKWA - Gniezno, ul. Słoneczna 36 (typ 3200) lub wg **konstrukcji równoważnej**

Ad. 10 Zamawiający nie widzi konieczności dokonania kolejnych skanów.

Ad. 11 Wyszczególniona ilość zasypki wykopu dot. kat. II i wynika z objętości wykopu w kat. II (tj. 743 m³) powiększonego o zdjęcie ziemi urodzajnej w obszarze gruntów rolnych na powierzchni 1000 m² i głębokości 0,4 m - co stanowi objętość ziemi w ilości: 1000 m² x 0,4 m = 400 m³ - obliczona całość zasypki w kat. II wynosi 743 + 400 = 1143 m³

Ad. 12 Pokrycie kosztów badań archeologicznych leży po stronie Zamawiającego

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej