




ZK2X-2P  
(istniejące)  
nr 06--173  
Pierzyska II




ZK2X-2P  
(projektowane - oddzielne opracowanie)  
działka nr 172/1



ODBIORCA  
Skrzynka zasilająco-sterująca  
SZS



Układ sterowania oświetleniem  
terenu - wyp. dodatkowe skrzynki SZS.



### UWAGA

Skrzynkę SZS należy dodatkowo wyposażać w moduł telemetryczny MT-101 umożliwiający transmisję danych do oczyszczalni ścieków w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz układ zasilająco-sterujący oświetleniem terenu.

T  
20A ogranicznik mocy

TEMAT	Przylącze kanalizacji sanitarnej Przepompownia ścieków PIERZYSKA gm. łubowo		
OBIEKT	Przypompownia ścieków nr P-1 PIERZYSKA gm. łubowo, działka nr 172/1		
Inwestor	Gmina łubowo		
Studium	Projekt budowlano - wykonawczy		
Branża	Elektryczna		
Treść rys.	SCHEMAT ZASILANIA		
Projektował	Inż. Witold Szulc upr. nr 38/83/Pw i 79/Pw/94		
Data : 10.2018	Skala 1 : XX	Rys. nr 3/E	