


Układ sterowania oświetleniem
terenu - wyp. dodatkowe skrzynki SZS.



UWAGA

Skrzynkę SZS należy dodatkowo wyposażać w moduł telemetryczny MT-101 umożliwiający transmisję danych do oczyszczalni ścieków w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz układ zasilająco-sterujący oświetleniem terenu.

T ogranicznik mocy
20A

TEMAT	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków Lednogóra gm. Łubowo		
OBIEKT	Przypompownia ścieków nr P-1 LEDNOGÓRA gm. Łubowo, działka nr 26/2		
Inwestor	Gmina Łubowo		
Studium	Projekt budowlano - wykonawczy		
Branża	Elektryczna		
Treść rys.	SCHEMAT ZASILANIA		
Projektował	Inż. Witold Szulc upr. nr 38/83/Pw i 79/Pw/94		
Data : 12.2017	Skala 1 : xx	Rys. nr 3/E	