

Gniezno, 2017-09-15

Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczący koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposób przeprowadzenia narady:

Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10

Termin i miejsce przeprowadzenia narady:

28.09.2017 r.
Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne:

GK.Z.6630.529.2017

Opis przedmiotu narady:

przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne

Lednogóra dz. 26/1, 26/2, 26/3, 34 61

Imię i nazwisko oraz dane identyfikujące wnioskodawcę:

Inwestor:

Gmina Łubowo
62-260 ŁUBOWO 1

Płatnik:

Gmina Łubowo
62-260 ŁUBOWO 1

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Maria Kaźmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestników oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Andrzej Wojciechowski Wojciech Wawrzyniak Aleksander Winkel	PSG Oddział w Poznaniu Gazownia w Gnieźnie
Wacław Kolcon	System Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ”

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Gniezno, dnia 2017-09-28

z up. STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO
Maria Kaźmierska
przewodnicząca narady koordynacyjnej

Lech Tatarski	PSE S.A. Oddział w Poznaniu
Paweł Woroch	ENEA Operator S.A. RD Gniezno
Artur Franczak	
Leszek Sosnowski	
Marta Kalmus	Gmina Lubowo
Michał Harembski	Hawe Telekom
Grzegorz Kuberka	ICHB PAN PCSS
Bogumił Jagiellicz	Orange Polska
Izabela Kośmicka	Pow. Zarząd Dróg

Stanowiska uczestników narady:

Nazwa branży	Uwagi i zalecenia	Podpisy uczestników narady koordynacyjnej
Gmina Lubowo	brak uwagi	
PSE	63-68	
PZO	uzg. 363/2017, PZO. DT. 4013 134/17 z 18.09.2017.	
ENEA	25-6 + uwaga 55	

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Gniezno, dnia 2017-09-28

z up. STAROSTY GNIEZIŃSKIEGO

Maria Kązmińska
przewodnicząca narady koordynacyjnej

z up. STAROSTY GNIEZIŃSKIEGO

Maria Kązmińska
przewodnicząca narady koordynacyjnej

Informacje o podmiotach wezwanych na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska – Bogumił Jagiellicz
2. INEA S.A. – Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych – projekt uzgodnić elektronicznie na adres: *uzgodnienia@inea.com.pl*
3. WSS S.A. – Brak osoby upoważnionej do reprezentowania spółki na naradach koordynacyjnych – projekt uzgodnić elektronicznie na adres: *uzgodnienia_wss@operatorwss.pl*

Informacje o podmiotach, których przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddział w Poznaniu – Lech Tatarski
2. ICh B PAN PCSS – Grzegorz Kuberka
3. HAWE Telekom – Michał Harembki
4. SGT „EUROPOL GAZ” – Wacław Kołcon

Załącznik do protokołu narady koordynacyjnej:

Nazwa branży	Uwagi i zalecenia
Gmina Łubowo	- Bez uwag
Pow. Zarząd Dróg	- Przejścia pod drogą dokonać na warunkach określonych przez Zarządcę drogi - Przejścia pod drogą wykonać wyłącznie przeciskiem lub przewiertem, bez naruszania nawierzchni, w rurze ochronnej na głębokości 1.0m licząc od górnej krawędzi rury ochronnej do rzędnej nawierzchni drogi - Szczegółowe warunki uzgodnienia zawarte są w decyzji PZD.DT.4013.134/17 z dnia 18.09.2017 r.
ENEA Operator S.A. RD Gniezno	- W miejscu skrzyżowania i zbliżenia do kabla energetycznego wykopy należy prowadzić ręcznie. - Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość. - Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym wyprzedzeniem. - Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy bezwzględnie zgłosić się do ENEA Operator S.A. RD w Gnieźnie w celu uaktualnienia uzgodnienia
PSG Oddział w Poznaniu	- Szczegółowy przebieg sieci gazowej należy ustalić

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

2017 -09- 28

Gniezno, dnia

z up. STAROSTY GNIEZIENSKIEGO

Maria Kozmierska
przewodniczącą Rady koordynacyjnej

Gazownia w Gnieźnie	<p>na podstawie próbnych przekopów.</p> <ul style="list-style-type: none"> - W pobliżu sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie. - Na czas wykonywania robót sieć gazową zabezpieczyć przed obsunięciem. - Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie z PN-91/M-34501 i obowiązującymi przepisami. - Zachować normatywne odległości od istniejącej sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami - O terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Gnieźnie.
Hawe Telekom	- Nie dotyczy infrastruktury HAWA TELEKOM
ICH B PAN PCSS	- Projekt nie koliduje z istniejącą infrastrukturą światłowodową ICH B PAN PCSS
PSE S.A. Oddział w Poznaniu	- Projekt nie koliduje z siecią przesyłową PSE S.A.
SGT „EURUPOL GAZ”	- Nie wnosimy uwag

Zgodność kserokopii z oryginałem
stwierdzam

Gniezno, dnia**2017-09-28**.....

z up. STAROSTY GNIEZNIENSKIEGO
Maria Kozmierska
przewodnicząca rady koordynacyjnej

z up. STAROSTY GNIEZNIENSKIEGO
Maria Kozmierska
przewodnicząca rady koordynacyjnej