

Zestawienie podstawowych materiałów - projektowana szafka oświetleniowa									
Lp	nr słupa								
-		m		wykop otwarty					
1.	istn. Słup nn 0,4kV nr II/3/7A	m		folia niebieska					
2.	proj. szafka oświetleniowa SO	7	7	kabel YAKY 4x35mm2					
RAZEM				opaski kablowe					
		4	4	bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm					
		7	7	złącze krzyżowe duże B=50mm					
		1	1	uziom stalowy ocynkowany 1,5m					
		5	5	uchwyt odstępowy					
		8	8	palczatka termokurczliwa AK4 6-35					
		1	1	palczatka termokurczliwa 25-95					
		1	1	rura gładkościenna BE ø50 (czarna)					
		3	3	zacisk prądowo - odgałęźny SL. 4.25					
		4	4	szafka oświetleniowa SO					
		1	1	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG16A					
		1	1	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 10A					
		1	1	końcówka oczkowa 25mm2/M8					
		1	1	zegar oświetleniowy					
		1	1	układ sterujący					
		1	1	listwa zaciskowa					
		1	1	zabezpieczenie S301 B6A					
		4	4	stycznik S1 25A					
		1	1						