

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - LINIA KABLOWA OŚWIETLENIOWA OBWÓD I

Lp	nr słupa	wykop otwarty o szerokości 0,4m														
		folia niebieska														
		przecisk AROT SRS Ø50 (rura niebieska)														
		rura AROT DVK Ø50 (rura niebieska)														
		uszczelniaacz do rur Ø50														
		złączka do rur Ø50														
		kabel YAKY 4x25mm ²														
		opaski kablowe														
		bednarka ocynkowana FeZ 25 × 4mm														
		złącze krzyżowe duże B=50mm														
		uziom prętowy stalowy ocynkowany 1,5m														
		słup oświetleniowy, ośmiokątny grubość blachy min. 3mm, wysokość h=7m														
		fundament stabilizujący h=120cm														
		oprawa oświetleniowa LED, T _B = 4000K, moc oprawy 45,5W														
		wysięgnik rurowy np.: W16/1/2/1														
		wysięgnik rurowy np.: W16/1/1/1														
		tabliczka IZK-4-01														
		tabliczka IZK-4-02														
		tabliczka IZK-4-03														
		bezpiecznik BiWts 6A														
		przewód YDYp 3x2,5mm ²														
-		m	m	m	m	szt	szt	m	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	m
1.	proj.szafka SO - proj. Słup ośw. nr I/1	28	28		3	2		34	5	28	2	5	1	1	1	10
2.	proj. Słup ośw. nr I/1 - proj. Słup ośw. nr I/2	27	27	11	4	4	1	46	7	27	2	5	1	1	2	20
3.	proj. Słup ośw. nr I/2 - proj. Słup ośw. nr I/2/1	20	20	24	2	8	1	55	12	20	2	5	1	1	1	10
4.	proj. Słup ośw. nr I/2 - proj. Słup ośw. nr I/3	36	36					43	6	36	2	5	1	1	1	10
5.	proj. Słup ośw. nr I/3 - proj. Słup ośw. nr I/4	31	31					38	6	31	2	5	1	1	1	10
RAZEM		142	142	35	9	14	2	216	36	142	10	25	5	5	6	60