

## **Zestawienie podstawowych materiałów - projektowana szafka oświetleniowa**

Lp		nr słupa	
-		m	wykop otwarty o szerokości 0,4m
1.	istn. Złącze ZK1x-1P nr 0102327	m	folia niebieska
2.	proj. szafka oświetleniowa SO	10	10
RAZEM		10	10
		16	kabel YAKY 4x35mm2
		9	rura AROT DVK Ø50 (rura niebieska)
		2	uszczelniaacz do rur Ø50
		4	opaski kablowe
		10	bednarka ocynkowana FeZ 25x4mm
		1	złącze krzyżowe duże B=50mm
		5	uziom stalowy ocynkowany 1,5m
		2	palczatka termokurczliwa AK4 6-35
		1	szafka oświetleniowa SO z układem pomiarowym
		1	wkładka bezpiecznikowa WT-NH 00 gG16A
		1	ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 10A
		1	końcówka oczkowa 25mm2/M8
		1	zegar oświetleniowy
		1	układ sterujący
		2	listwa zaciskowa
		5	zabezpieczenie S301 B6A