

IZIW2-505-137/19

Poznań, 26.06.2019

Dot.: sieci kanalizacyjnej w km 31,775 LK 353

**Polskie Koleje Państwowe S.A.
Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Poznaniu
al. Niepodległości 8
61-875 Poznań**

Dla Gminy Łubowo

W odpowiedzi na Państwa pismo znak KNPo2.6315.111.2019.MK/2 z dnia 07.05.2019r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu uzgadnia projekt budowy sieci kanalizacyjnej na działce nr 51/14 obręb Fałkowo w km 31,775 linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa oraz wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu, pod następującymi warunkami:

1. W przedmiotowej lokalizacji trwają prace związane z budową rurociągu OTK w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” realizowanego przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. W związku z powyższym dla bezpieczeństwa należałoby zwiększyć głębokość przewiertu do 1,5m od poziomu gruntu i wyprowadzić komory przewiertowe/przeciskowe poza teren kolejowy.
2. Budowę sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem, z zachowaniem skrajni budowli i wymagań obowiązujących norm i przepisów m.in.
 - BN-80/8939-17 „Przeprowadzenie rurociągów pod torami kolejowymi”.
 - BN-75/8846-01 „Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do układania przewodów rurowych”.
 - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r. poz. 987 z późn. zm.) – Dział VI rozdział 7.Wprowadzenie zmian w projekcie wymaga ponownych uzgodnień z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładem Linii kolejowych w Poznaniu.
3. Przebieg sieci kanalizacyjnej na terenie PKP należy trwale oznakować.
4. Rury ochronne (przeciskowe) powinny być ułożone na głębokości co najmniej 1,50m od powierzchni tocznej główki szyny oraz 0,50m od dna rowu odwadniającego toru kolejowego, do najwyższego punktu rury przeciskowej.
5. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem lokalizacji tras kablowych. Prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem pracowników Sekcji Eksploatacji Gniezno.

