Mapa do celów projektowych

1:500

(mapa 2/3)
GK.U.6640.1288.2019
woj. wielkopolskie
pow. grodziski
gmina, obręb Lubowo
obręb 0001 Chwalkówko,
miejscowość Chwalkówko
Ark16.179.15.25.2.4.4.2.4;
16.21.1.1.3.3.12
działka wg zasięgu
zasięg aktualizacji - - - - -
Układ wysokości Kronsztadt
Układ współrzędnych prostokątnych 2000
stan na dzień 04.04.2019

WOLNO REPRODUKOWAĆ

PO NANIESIENIU PROJEKTU

Nie ręczymy za kompletność sytuacyjną i wysokościową na obiekty nie objęte mapą zasadniczą

S.C GEO – SAW
Mateusz, Marzena Sawicki
usługi geodezyjne
62-200 Gniezno, ul. Cmentarna 27
(061) 426-79-80, 0602 434 028
NIP 784-19-21-700 Regon 631080046

mgr inż. MATEUSZ SAWICKI
Zgodność tekstu z oryginałem
Zgodność tekstu z oryginałem
62-200 Gniezno, ul. Cmentarna 27
(061) 426-79-80, 0602 434 028
Nr. koncesji 26/15

data podpis

Potwierdza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, które mogą być podstawą operat tłuczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GNIEŹNIEŃSKI

P.3007.Dz.8.GNE

(Identyfikator ewidencyjny nadany przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej)

2019 -05- 10

(Data wpisania operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)

(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

ŁĄCZY MAPĘ NR I

wsi Wierzyce

Dalsze opracowanie na mapie nr 1

Hydrant zamontowac bez wycinki drzew

Komora końcowa przewiertu sterowanego ø 110 228 mb

Komora startowa przewiertu sterowanego ø110 L=228 mb

Grunty wsi Chwalkówko

Uwagi:
1.Minimalne przykrycie wodociągu/rurociągu tłocznego objętego projektem wynosi 1,6-1,8 m.
W przypadku mniejszego przykrycia wodociągu/rurociągu tłocznego należy ocieplić.
2.Wykonać warstwę podsypki i obsypki o grubości minimum 0,2 m.
3.Na wysokości 0,3 m powyżej rury ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru brazowego.
4.Aby przewodu wodociągowy odpowiednio zastabilizować , szczególnie na kolanach, łukach końcówkach przewodu,
należy wykonać bloki betonowe prefabrykowane lub wykonane na miejscu.
5.Projektowana sieć PE 100
6.Każdne istniejącego uzbrojenia przyjęto na podstawie ogólnych zasad posadawiania sieci w terenie.
7.W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia minimum 2,0 m z każdej strony należy wykonać wykop ręcznie.
8.Istniejące uzbrojenie należy na czas budowy odpowiednio podwiesić.
9.Profil należy rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjno-wysokościowym.
10.Dla zapewnienia odpływu wody z hydrantu należy osadzić go w warstwie podsypki żwirowej.
11.Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku.
Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w terenie i w razie różnicy powiadomienie inwestora i projektanta.
12.W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- polskie normy (P.K.N.)
- wytyczne i instrukcje producentów i dostawców materiałów budowlanych
13. Teren skrzynek do zasuw umocnić kostką betonową lub prefabrykowanymi płytami betonowymi o wymiarach min. 0,5 m x 0,5m
14. Zasuwy oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych

LEGENDA

- **sieć wodociągowa -projektowana**
- **sieć wodociągowa - istniejąca**
- **kabel energetyczny**
- **granica pasa drogowego**
- **sieć gazowa**
- **sieć kanalizacyjna - istniejąca**
- (H1) **hydrant nadziemny**
- (W1) **węzeł sieci wodociągowej**

Przedsiębiorstwo EKO WODKAN

Tomasz Siustek
specjalność instalacyjna
nr upr. WKP/0137/PODS/17

Żelazkowo 51 62-220Niechanowo	Gmina Lubowo	
Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chwalkówko		02.01.2019
Plan zagospodarowania terenu	1:500	1