




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, dnia 23. 11. 2022

ON-HK.903.36.119.2022



Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Łubowo.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/209/2022/LB-WG/PM/ z dnia 11.02.2022 r., wody pobranej w dniu 08.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h >300 jtk/1 ml)
- N/209/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 14.02.2022 r., wody pobranej w dniu 08.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: barwa 20 mg/l Pt)
- N/1181/2022/LB-WG/PM/ z dnia 17.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Bar Oberża, Łubowo 49, kuchnia
- N/1181/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 18.05.2022 r., wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Bar Oberża, Łubowo 49, kuchnia
- N/1795/2022/LB-WG/PM/ z dnia 18.07.2022 r., wody pobranej w dniu 12.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo, pom. Socjalne
- N/1795/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 19.07.2022 r., wody pobranej w dniu 12.07.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo, pom. socjalne
- N/2504/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 14.09.2022 r., wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c, kuchnia
- N/2504/2022/LB-WG/PM/ z dnia 15.09.2022 r., wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c, kuchnia
- N/2504/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 15.09.2022 r., wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c, kuchnia (przekroczenie parametru: utlenialność_(KMnO4) 6,59 mg/l)
- N/3000/2022/LB-WG/PCH/ i N/3000/2022/LB-WG/PM/ z dnia 03.11.2022 r., wody pobranej w dniu 25.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łubowie

niepodlega

POLECA
STWORZENIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 10153/22/POZ z dnia 08.02.2022 r., wody pobranej w dniu 11.01.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Żłobek Łubowo, kran w kuchni
- 117147/22/POZ z dnia 30.03.2022 r. wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury Łubowo 2D
- 261975/22/POZ z dnia 20.06.2022 r., wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury Łubowo, Łubowo 2D
- 372209/22/POZ z dnia 01.09.2022 r., wody pobranej w dniu 18.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy w Łubowie
- 422304/22/POZ z dnia 30.09.2022 r., wody pobranej w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo (nie stwierdzono przekroczeń parametru: utlenialność_(KMnO4))
- 422305/22/POZ z dnia 30.09.2022 r., wody pobranej w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo
- 422303/22/POZ z dnia 30.09.2022 r., wody pobranej w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
- 458505/22/POZ z dnia 20.10.2022 r., wody pobranej w dniu 11.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo

wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

- 79/2022 z dnia 16.02.2022 r., wody pobranej w dniu 16.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo Żłobek
- 80/2022 z dnia 16.02.2022 r., wody pobranej w dniu 16.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczenia parametru: barwa)
- 81/2022 z dnia 16.02.2022 r., wody pobranej w dniu 16.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo, Dom Kultury
- 83/2022 z dnia 17.02.2022 r., wody pobranej w dniu 14.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
- 84/2022 z dnia 17.02.2022 r., wody pobranej w dniu 14.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo, Żłobek
- 85/2022 z dnia 17.02.2022 r., wody pobranej w dniu 14.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo, Dom Kultury

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, barwa (badanie wody pobranej w dniu 08.02.2022 r.) oraz utlenialność_(KMnO4) (badanie wody pobranej w dniu: 06.09.2022 r.) Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta oraz określa wartość parametryczną dla parametru barwa do 15 mg Pt/l i dla parametru utlenialność z KMnO_4 5,0 mg/l O_2 . Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu: 14.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW nie wykazało przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h oraz wody

pobranej w dniu 16.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW nie wykazało przekroczeń parametru: barwa. Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 20.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo nie wykazała przekroczenia parametru: utlenialność_(KMnO4) co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego i parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie**


mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1 - Przesłano ePUAP
3. aa

M.K.

