



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

Gniezno, dnia

23. 11. 2022

ON-HK.903.36.121.2022



Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Woźniki.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/208/2022/LB-WG/PM/ i N/208/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 14.02.2022 r., wody pobranej w dniu 08.02.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- N/2505/2022/LB-WG/PM/ z dnia 13.09.2022 r., wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole, Woźniki 33a, kuchenka
- N/2505/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 13.09.2022 r., wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole, Woźniki 33a, kuchenka (przekroczenie parametru: barwa 19 mgPt/l) wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 117151/22/POZ z dnia 29.03.2022 r. wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 372210/22/POZ z dnia 01.09.2022 r., wody pobranej w dniu 18.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne, Woźniki 34
- 417568/22/POZ z dnia 27.09.2022 r., wody pobranej w dniu 16.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Woźniki 34, Mieszkanie
- 417566/22/POZ z dnia 27.09.2022 r., wody pobranej w dniu 16.09.2022 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki
- 417567/22/POZ z dnia 27.09.2022 r., wody pobranej w dniu 16.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a (nie stwierdzono przekroczeń parametru: barwa) wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

niepodlega

POLECA
STWORZENIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: barwa (badanie wody pobranej w dniu: 06.09.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru barwa 15 mgPt/l. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 16.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a nie wykazało przekroczenia parametru: barwa co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie


mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Lubowo
62-260 Lubowo 1 - Przesłano ePUAP
3. Aa

M.K.