



Układ pomiarowo - rozliczeniowy  
ZK1x-1P  
w granicy działki 97/2 (ogroждения przepompowni)  
(oddzielne opracowanie)

ODBIORCA  
Skrzynka zasilająco-sterująca  
SZS



Układ sterowania oświetleniem  
terenu - wyp. dodatkowe skrzynki SZS.



UWAGA

Skrzynkę SZS należy dodatkowo wyposażać w moduł telemetryczny MT-101 umożliwiający transmisję danych do oczyszczalni ścieków w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS oraz układ zasilająco-sterujący oświetleniem terenu.

T  
32 ogranicznik mocy

TEMAT	PRZYLĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ
OBIEKT	Przypompownia ścieków nr P-1
INWESTOR	ŁUBOWO działka nr 97/2 gm. Łubowo
STUDIUM	Gmina Łubowo
BRANŻA	Projekt budowlano - wykonawczy
Treść rys.	Elektryczna
Projektował	inż. Witold Szulc upr. nr 38/83/Pw i 79/Pw/94
Data : 03.2022	Skala 1 : XX Rys. nr 2E