




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

ON-HK.903.32.265.2023



Gniezno, dnia 20.12.2023

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/168/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 14.02.2023 r., wody pobranej w dniu 07.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo, kuchnia
- N/168/2023/LB-WG/PM/ z dnia 13.02.2023 r., wody pobranej w dniu 07.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo, kuchnia
- N/1144/2023/LB-WiPFG/PCH/ z dnia 16.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Łubowo, pom. socjalne
- N/1144/2023/LB-WiPFG/PM/ z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Łubowo, pom. socjalne
- N/1794/2023/LB-WiPFG/PM/ z dnia 17.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo, toaleta
- N/1794/2023/LB-WiPFG/PCH/ z dnia 19.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Gminy Łubowo, toaleta
- N/2270/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 20.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP


- N/2270/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w Punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
 - N/2270/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 22.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (przekroczenie parametru utlenialność 6,42 mg/l)
 - N/2820/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 13.11.2023r. wody pobranej w dniu 07.11.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łubowie – toaleta
 - N/2820/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 14.11.2023 r. wody pobranej w dniu 07.11.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łubowie – toaleta
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 10579/23/POZ z dnia 17.01.2023 r., wody pobranej w dniu 10.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Owieczki 11A
 - 135864/23/POZ z dnia 27.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury, Łubowo 2D
 - 307422/23/POZ z dnia 19.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury, Łubowo 2D, 62-270 Łubowo.
 - 457473/23/POZ z dnia 31.08.2023 r. wody pobranej w dniu 25.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Owieczki 11A, 62-260 Owieczki
 - 555652/23/POZ z dnia 17.10.2023 r. wody pobranej w dniu 10.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, SUW Łubowo
- wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
- 749/2023 z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 18.09.2023 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
 - 750/2023 z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 18.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 68±4h)
 - 751/2023 z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 18.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury Łubowo 2D
 - 800/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo
 - 801/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury Łubowo 2D
 - 802/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru utlenialność)
- wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h i utlenialność (badanie wody pobranej w dniu 12.09.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabeli 1 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Natomiast norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru utlenialność 5,0 mg/l O_2 . Sprawozdania z badań wody pobranej w dniach: 18.09.2023 r. oraz 02.10.2023 r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia nie wykazały przekroczeń parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h i utlenialność, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego i fizykochemicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie**

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

MB

