




Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie



ON-HK.903.32.224.2023

Gniezno, dnia 27.11.2023

**Dyrektor  
Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Łubowie  
62-262 Falkowo 44a**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2270/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 20.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia
- N/2270/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w Punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h  $> 300$  jtk/1 ml)
- N/2270/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 22.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (przekroczenie parametru utlenialność 6,42 mg/l)
- N/2820/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 13.11.2023r. wody pobranej w dniu 07.11.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łubowie – toaleta

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 61 4262242 w 221  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250  
BDO 000199512  
www.gov.pl/web/psse-gniezno  
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- N/2820/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 14.11.2023 r. wody pobranej w dniu 07.11.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łubowie – toaleta wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 457473/23/POZ z dnia 31.08.2023 r. wody pobranej w dniu 25.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Owieczki 11A, 62-260 Owieczki

- 555652/23/POZ z dnia 17.10.2023 r. wody pobranej w dniu 10.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, SUW Łubowo

wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

- 749/2023 z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 18.09.2023 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo

- 750/2023 z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 18.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po  $68 \pm 4\text{h}$ )

- 751/2023 z dnia 21.09.2023 r. wody pobranej w dniu 18.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury Łubowo 2D

-800/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo

801/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dom Kultury Łubowo 2D

- 802/2023 z dnia 04.10.2023 r. wody pobranej w dniu 02.10.2023 r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia (nie stwierdzono przekroczenia parametru utlenialność) wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od



wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h i utlenialność (badanie wody pobranej w dniu 12.09.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 część C tabeli 1 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Natomiast norma określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia określa wartość parametryczną dla parametru utlenialność 5,0 mg/l O<sub>2</sub>. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu: 18.09.2023 r. oraz 02.10.2023 r. w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa Łubowo 13c – kuchnia nie wykazały przekroczeń parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h i utlenialność, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie**

**mgr Anna Stejakowska**  
specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

1. Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.SZ.

