




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie



ON-HK.903.32.139.2023

Gniezno, dnia 29.05.2023

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1146/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 16.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, KULPOL Fałkowo 44a, pomieszczenie socjalne
- N/1146/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 15.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, KULPOL Fałkowo 44a, pomieszczenie socjalne (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h $> 300\text{jt}/\text{ml}$)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 328/2023 z dnia 19.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, KULPOL Fałkowo (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)
- 329/2023 z dnia 19.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: SUW
- 330/2023 z dnia 19.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Fałkowo- Szkoła

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez **ludzi** (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu: 09.05.2023 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta oraz 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu: 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, KULPOL Fałkowo nie wykazało przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie**

**mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego**

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1 - Przesłano ePUAP
3. aa

M.K.