




Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie



ON-HK.903.32.195.2023

Gniezno, dnia 25. 09. 2023

Dyrektor
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Falkowo 44a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Woźniki**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2276/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/2276/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a – kuchenka wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 457469/23/POZ z dnia 07.09.2023 r. wody pobranej w dniu 25.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Woźniki 13, 62-260 Woźniki – mieszkanie prywatne (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze
ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18 | 62-200 Gniezno
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 61 4262242 w 221
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
NIP 784-199-35-98 | REGON 000655250
BDO 000199512
www.gov.pl/web/psse-gniezno
PSSEGniezno/SkrytkaESP

- 715/2023 z dnia 12.09.2023 r. wody pobranej w dniu 08.09.2023 r. w punkcie poboru: SUW
Woźniki

- 716/2023 z dnia 12.09.2023 r. wody pobranej w dniu 08.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć,
Woźniki 13 – mieszkanie prywatne (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba
mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h)


- 717/2023 z dnia 12.09.2023 r. wody pobranej w dniu 08.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć,
Woźniki 24 – mieszkanie prywatne

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym
zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem
mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru ogólna
liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 25.08.2023 r.).
Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba
mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu: 08.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Woźniki
13 – mieszkanie prywatne nie wykazało przekroczenia parametru: ogólna liczba
mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru
mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Łubowo - Przesłano ePUAP
3. aa

J.SZ