



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 19 listopada 2025 r.

ON-HK.903.23.133.2025

Sprawę prowadzi:	Ewa Mikołajczak +48 61 4262242 w. 221 komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
------------------	---

**Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a**

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody – wodociąg wiejski Fałkowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Fałkowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0269/2025 z dnia 11.02.2025 r. wody pobranej w dniu 04.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Bovelli Bedding Sp. z o. o. Fałkowo 152 – pomieszczenie socjalne;
- N/1830/2025 z dnia 21.05.2025 r. wody pobranej w dniu 13.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Pierzyska 19 – toaleta;
- N/2869/2025 z dnia 22.07.2025 r. wody pobranej w dniu 15.07.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Pierzyska 19 – toaleta;
- N/3780/2025 z dnia 24.09.2025 r. wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Bovelli Bedding Sp. z o. o. Fałkowo 152 – pomieszczenie socjalne;
- N/4667/2025 z dnia 14.11.2025 r. wody pobranej w dniu 04.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 21 - kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 19714/25/POZ z dnia 21.01.2025 r. wody pobranej w dniu 14.01.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Pierzyska, 62-260 Łubowo;
- 166462/25/POZ z dnia 17.03.2025 r. wody pobranej w dniu 11.03.2025 r. w punkcie poboru: SUW Fałkowo;
- 411440/25/POZ z dnia 18.06.2025 r. wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametru barwa 16 ± 2 mg/l Pt);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

- 611266/25/POZ z dnia 26.08.2025 r. wody pobranej w dniu 19.08.2025 r. w punkcie poboru: sieć, sala wiejska Pierzyska;
- 769372/25/POZ z dnia 16.10.2025 r. wody pobranej w dniu 07.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametrów mangan $51 \pm 6 \mu\text{g/l}$, barwa $16 \pm 2 \text{ mg/l Pt}$)
wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.
- 687/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW Fałkowo;
- 688/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa);
- 689/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Baranowo 4;
- 1130/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametru mangan $79 \pm 13 \mu\text{g/l}$, nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa);
- 1131/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: SUW Fałkowo (przekroczenie parametru mangan $82 \pm 14 \mu\text{g/l}$);
- 1132/2025 z dnia 21.10.2025 r. wody pobranej w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Fałkowo 152, Bovelli Beddind Sp. z o.o. (przekroczenie parametru mangan 81 ± 14)
- 1204/2025 z dnia 07.11.2025 r. wody pobranej w dniu 06.11.2025 r. w punkcie poboru: SUW Fałkowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru mangan);
- 1205/2025 z dnia 07.11.2025 r. wody pobranej w dniu 06.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru mangan);
- 1206/2025 z dnia 07.11.2025 r. wody pobranej w dniu 06.11.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Fałkowo 152, Bovelli Beddind Sp. z o.o. (nie stwierdzono przekroczenia parametru mangan)
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: barwa (badanie wody pobranej w dniu 10.06.2025 r., 07.10.2025 r.), mangan (badanie wody pobranej w dniu 07.10.2025 r., 20.10.2025 r.).

Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 2 do ww. rozporządzenia: mangan $50 \mu\text{g/l}$, barwa do 15 mg Pt/l .

Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. oraz w dniu 20.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo nie wykazała przekroczenia parametru barwa. Natomiast sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 06.11.2025 r. w punktach poboru: SUW Fałkowo, sieć: mieszkanie prywatne Leśniewo 24, 62-260 Łubowo oraz Fałkowo 152, Bovelli Beddind Sp. z o.o. nie wykazały przekroczenia

parametru mangan, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łubowo – przesłano e-Doręczenia