



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 17 listopada 2025 r.

ON-HK.903.23.130.2025

Sprawę prowadzi: Ewa Mikołajczak
+48 61 4262242 w. 221
komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl

**Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a**

Dotyczy: Ocena okresowa jakości wody – wodociąg wiejski Woźniki

Szanowna Pani Dyrektor,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę okresową jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Woźniki**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0273/2025 z dnia 11.02.2025 r. wody pobranej w dniu 04.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a - kuchenka (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
- N/1831/2025 z dnia 21.05.2025 r. wody pobranej w dniu 13.05.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Auto-Plast Product S.A., Woźniki 1D – pomieszczenie socjalne
- N/3782/2025 z dnia 24.09.2025 r. wody pobranej w dniu 16.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33a - kuchenka (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 109/2025 z dnia 14.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki
- 110/2025 z dnia 14.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33 A (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 68±4h)
- 111/2025 z dnia 14.02.2025 r. wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Woźniki 24
- 690/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki
- 691/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: mieszkanie Woźniki 34, 62-260 Łubowo (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^\circ\text{C}$ po 68±4h)
- 692/2025 z dnia 26.06.2025 r. wody pobranej w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Woźniki 33A, przedszkole
- 1065/2025 z dnia 02.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.09.2025 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

- 1066/2025 z dnia 02.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Woźniki 33A, przedszkole (nie stwierdzono przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68 \pm 4\text{h}$)

- 1067/2025 z dnia 02.10.2025 r. wody pobranej w dniu 29.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Woźniki 34, 62-260 Łubowo
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20 62-200 Gniezno.

- 166464/25/POZ z dnia 17.03.2025 r. wody pobranej w dniu 11.03.2025 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki

- 411439/25/POZ z dnia 18.06.2025 r. wody pobranej w dniu 10.06.2025 r. w punkcie poboru: mieszkanie Woźniki 34, 62-260 Łubowo (przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h - 263 jtk/1 ml)

- 769373/25/POZ z dnia 16.10.2025 r. wody pobranej w dniu 07.10.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie prywatne Woźniki 24
wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości do spożycia przez wody przeznaczonej ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 04.02.2025 r., 10.06.2025 r., 16.09.2025 r.). Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Analiza sprawozdań z badań wody pobranej w dniu 11.02.2025 r. oraz 29.09.2025 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki 33 A, a także w dniu 23.06.2025 r. w punkcie poboru: sieć, mieszkanie, Woźniki 34, 62-260 Łubowo nie wykazała przekroczenia parametru ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po $68 \pm 4\text{h}$, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łubowo – przesłano e-Doręczenia