



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Gniezno, 10 kwietnia 2026 r.

ON-HK.903.283.2026

Sprawę prowadzi:	Ewa Mikołajczak +48 2783212 komunalna.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
------------------	---

**Dyrektor
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a**

Dotyczy: Ocena jakości wody – wodociąg wiejski Łubowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Łubowo**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/0249/2026 z dnia 11.02.2026 r. wody pobranej w dniu 03.02.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13C – kuchnia (przekroczenie parametru: barwa 17 ± 3 mg/l Pt)

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 22566/26/POZ z dnia 19.01.2026 r. wody pobranej w dniu 13.01.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Owieczki 11a (przekroczenie parametru: barwa 22 ± 3 mg/l Pt);

- Częściowe sprawozdanie z badań nr 248217/26/POZ z dnia 20.03.2026 r. wody pobranej w dniu 18.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie 69a/2 (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 8 jtk/100 ml);

- 248217/26/POZ z dnia 31.03.2026 r. wody pobranej w dniu 18.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Gminny Żłobek w Łubowie 69a/2 (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 8 jtk/100 ml, indeks nadmanganianowy $6,4 \pm 0,9$ mg/l O₂)

wydane przez J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Gnieźnie
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gniezno
+48 61 4262242
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19
BDO: 000199512

- 41/2026 z dnia 21.01.2026 r. wody pobranej w dniu 21.01.2026 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;
- 43/2026 z dnia 21.01.2026 r. wody pobranej w dniu 21.01.2026 r. w punkcie poboru: sieć: SP Owieczki, Owieczki 11a (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa);
- 44/2026 z dnia 21.01.2026 r. wody pobranej w dniu 21.01.2026 r. w punkcie poboru: sieć: Urząd Gminy Łubowo 1;
- 151/2026 z dnia 18.02.2026 r. wody pobranej w dniu 18.02.2026 r. w punkcie poboru: sieć: Szkoła Podstawowa Owieczki 11a;
- 152/2026 z dnia 18.02.2026 r. wody pobranej w dniu 18.02.2026 r. w punkcie poboru: sieć: Szkoła Podstawowa Łubowo 13C (nie stwierdzono przekroczenia parametru barwa);
- 153/2026 z dnia 18.02.2026 r. wody pobranej w dniu 18.02.2026 r. w punkcie poboru: sieć: Transport Międzynarodowy, Rzegnowo 4D;
- 199/2026 z dnia 04.03.2026 r. wody pobranej w dniu 04.03.2026 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;
- 266/2026 z dnia 25.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;
- 267/2026 z dnia 25.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Owieczkach, kran w kuchni;
- 268/2026 z dnia 25.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Rzegnowo 4D, kran w kuchni;
- 269/2026 z dnia 25.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Żłobek Gminny Łubowo, kran w kuchni (nie stwierdzono przekroczenia parametru: bakterie grupy coli);
- 279/2026 z dnia 26.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo, kran do poboru wody uzdatnionej;
- 280/2026 z dnia 26.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Owieczkach, kran w kuchni;
- 281/2026 z dnia 26.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Rzegnowo 4D, kran w kuchni;
- 282/2026 z dnia 26.03.2026 r. wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Żłobek Gminny Łubowo, kran w kuchni;
- 314/2026 z dnia 03.04.2026 r. wody pobranej w dniu 03.04.2026 r. w punkcie poboru: SUW Łubowo;
- 315/2026 z dnia 03.04.2026 r. wody pobranej w dniu 03.04.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Łubowo Żłobek (nie stwierdzono przekroczenia parametru: indeks nadmanganianowy);
- 316/2026 z dnia 03.04.2026 r. wody pobranej w dniu 03.04.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Owieczki, szkoła
wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

w zakresie parametru barwa (badania wody pobranej w dniu 13.01.2026 r., 03.02.2026 r.), bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniu 18.03.2026 r.), indeks nadmanganianowy $6,4 \pm 0,9$ mg/l O₂ (badanie wody pobranej w dniu 18.03.2026 r.). Wartość parametryczna określona w załączniku nr 1 część C tabela 1 i 2 do ww. rozporządzenia: indeks nadmanganianowy 5,0 mg/l O₂, barwa – pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l, bakterie grupy coli 0 jtk/100ml.

Analiza sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 21.01.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Owieczki 11a oraz w dniu 18.02.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Łubowo 13C nie wykazała przekroczenia parametru barwa, sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 03.04.2026 r. w punkcie poboru: sieć, Żłobek Łubowo 69a/2 nie wykazało przekroczenia parametru indeks nadmanganianowy oraz sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 24.03.2026 r. w punkcie poboru: sieć: Żłobek Łubowo 69a/2 nie wykazało przekroczenia parametru bakterie grupy coli, co potwierdziło, że woda w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pismo wydane w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem.

Z wyrazami szacunku

Danuta Winiarska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat – przesłano e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Łubowo – przesłano e-Doręczenia