

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNIEŹNIE**

**Telefony:**

- Informacja o numerach  
wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

- fax

61 426 27 77

- e-mail

sekretariat@psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

ON-HK.903.10.139.2020

oryginał/kopia

Gniezno, dnia

16. 12. 2020

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
    - N/2307/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.11.2020 r., wody pobranej w dniu 17.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW
    - N/2307/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 23.11.2020 r., wody pobranej w dniu 17.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, SUW
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Otrzymuje:

1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie  
62-262 Fałkowo 44a
2. Wójt Gminy Łubowo  
62-260 Łubowo 1,  
Przesłano przez ePUAP
3. aa

**Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie**

mgr Anna Stępkowska  
specjalista zdrowia publicznego

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNEŹNIE**

**Telefony:**

**- Informacja o numerach**

**wewnętrznych**

61 426 22 42

**- PPIS w Gnieźnie**

61 426 22 42 w. 201

ul. Św. Wawrzyńca 18

**- fax**

61 426 27 77

62-200 Gniezno

**- e-mail**

sekretariat@psse-gniezno.pl

www.psse-gniezno.pl

**- Sekcja Higieny Komunalnej**

61 426 22 42 w. 202 lub 222

**- e-mail Sekcji**

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ON-HK.903.10.140.2020

~~oryginał/kopia~~

Gniezno, dnia

16. 12. 2020

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
z wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- **§ 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dziekanowice**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/184/2020/LB-WG/PM/, N/184/2020/LB-WG/PCH/ i N/184/2020/LB-AS/PGC/ z dnia 12.02.2020 r., wody pobranej w dniu 04.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Fałkowo – kuchenka
- N/832/2020/LB-WG/PM/ z dnia 11.05.2020 r., wody pobranej w dniu 05.05.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Kwaciarnia Henzel, Dziekanowice 15b – pomieszczenie socjalne
- N/832/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 12.05.2020 r., wody pobranej w dniu 05.05.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Kwaciarnia Henzel, Dziekanowice 15b – pomieszczenie socjalne
- N/1366/2020/LB-WG/PM/ z dnia 20.07.2020 r., wody pobranej w dniu 14.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Kwaciarnia Henzel, Dziekanowice 15b – pomieszczenie socjalne
- N/1366/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.07.2020 r., wody pobranej w dniu 14.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Kwaciarnia Henzel, Dziekanowice 15b – pomieszczenie socjalne
- N/1812/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Karczma na Lednicy, Dziekanowice 34 a – kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h  $> 300$  jtk/1 ml)
- N/1812/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Karczma na Lednicy, Dziekanowice 34 a – kuchnia
- N/2307/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.11.2020 r., wody pobranej w dniu 17.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW
- N/2307/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 23.11.2020 r., wody pobranej w dniu 17.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, SUW

*niepodlega*

POISE  
STYLICIE OZYSKANIE  
NIEPODLEGŁOŚĆ



wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 13454/20/POZ z dnia 22.01.2020 r. wody pobranej w dniu 13.01.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep spożywczo-przemysłowy, Dziekanowice 33
- 133836/20/POZ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej w dniu 16.03.2020 r. w punkcie poboru: SUW
- 277331/20/POZ z dnia 26.06.2020 r., wody pobranej w dniu 15.06.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Muzeum I Piastów, Dziekanowice 22
- 406681/20/POZ z dnia 01.09.2020 r., wody pobranej w dniu 18.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Fałkowo 136 a
- 520491/20/POZ z dnia 23.10.2020 r., wody pobranej w dniu 12.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Dziekanowice 33

wydane przez J. S. HAMILTON POLAND Sp. z o. o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia

- 352P/24.09.2020-1/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 1 w Fałkowie - kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h  $> 300$  jtk/1 ml)
- 352P/24.09.2020-1/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zakład Gospodarki Komunalnej – łazienka (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h 214 jtk/1 ml)
- 352P/24.09.2020-2/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gmina Łubowo, Karczma (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h),
- 352P/06.10.2020-2/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gmina Łubowo Karczma
- 352P/06.10.2020-2/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gmina Łubowo ZGK (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h),
- 352P/06.10.2020-2/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gmina Łubowo, Dziekanowice Szkoła (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h),

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h (badanie wody pobranej w dniach 15.09.2020 r., 24.09.2020 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. nie wykazały przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, co

potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gnieźnie

*A. Hryciuk*  
mgr Anna Stejska  
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Dyrektor Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Lubowie  
62-262 Fałkowo 44a
2. Wójt Gminy Lubowo  
62-260 Lubowo 1,  
Przesłano przez ePUAP
3. aa